

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru

Предписание № 006/14/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

ЧАСТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ГАЗПРОМ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД" (ОГРН 1023404239638, ИНН 3446008884)

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по
пожарному надзору Карабекова Д.Т., № 006/14/1/1 от «21» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального
(наименование органа ГПН)

закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 часов 00 минут 01
марта 2019 года по 17 часов 00 минут 28 марта 2019 года проведена проверка государственным
инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – начальником отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Лобановским П.В., на территории, в зданиях и помещениях ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ
ВОЛГОГРАД", расположенных по адресу: г. Волгоград, пр. Университетский, 71

Совместно с: Директором ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД" Суловым Сергеем
Михайловичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий учебных корпусов, проведенная огнезащитная обработка не обеспечивает необходимую группу огнезащитной эффективности (протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Волгоградской области № 17 от 27.03.2019 года»)	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	До 01.03.2020 года	
2.	Автоматическая пожарная сигнализация здания учебного корпуса № 1 находится в неисправном состоянии: при активации автоматической пожарной сигнализации не запускается система оповещения и управления эвакуацией людей на 4-м этаже здания учебного корпуса № 1 (протокол ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Волгоградской области № 17 от 27.03.2019 года»)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	До 01.03.2020 года	
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей в здании общежития не соответствует требованиям пожарной безопасности: уровень звука от громкоговорителей системы оповещения в жилых комнатах общежития менее требуемого (протокол	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	До 01.03.2020 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Волгоградской области № 17 от 27.03.2019 года»)			
4.	Здание спортивного манежа не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 9 табл. 1 НПБ 110-03; п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009	До 01.03.2020 года	
5.	В зданиях учебных корпусов и здании общежития не хранится исполнительная документация на внутренний противопожарный водопровод, которым оборудованы указанные здания	п. 61 Правил противопожарного о режима в РФ	До 01.03.2020 года	
6.	Двери эвакуационных выходов из учебных аудиторий (в том числе дверь запасного эвакуационного выхода из помещений малого спортивного зала), предусматривающих пребывание более 15 человек, расположенных в зданиях учебных корпусов и общежития выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания	п. 33 Правил противопожарного о режима в РФ; п. 6.17 21.01-97*	До 01.03.2020 года	
7.	Запорные устройства дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров всех этажей зданий учебных корпусов, ведущих в лестничные клетки, а также из всех лестничных клеток зданий учебных корпусов и здания общежития, ведущих непосредственно на улицу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 33, 35 Правил противопожарного о режима в РФ	До 01.03.2020 года	
8.	Допущено устройство подсобного помещения на эвакуационном выходе, ведущем непосредственно на улицу из лестничной клетки учебного корпуса № 1	п. 33, 36 «б» Правил противопожарного о режима в РФ	До 01.03.2020 года	
9.	Допущено размещение временных строений (двух металлических гаражей и одного вагончика) на расстоянии менее 15 метров до наружной (не противопожарной) стены здания общежития со стороны двора (фактическое расстояние 7,83 м.)	п. 74 Правил противопожарного о режима в РФ	До 01.03.2020 года	
10.	В системе оповещения и управления эвакуацией людей здания общежития в нарушении проектных решений смонтирован выключатель, отключающий систему оповещения при её активации	п. 61 Правил противопожарного о режима в РФ	До 01.03.2020 года	
11.	Дополнительно установленная дверь эвакуационного выхода непосредственно на улицу из помещения западной лестничной клетки здания общежития, выполнена открывающейся не по направлению выхода из здания	п. 33 Правил противопожарного о режима в РФ; п. 6.17 21.01-97*	До 01.03.2020 года	
12.	В коридорах 2,3,4 этажей здания общежития установлены перегородки, делящие коридоры на 2 части, при этом ширина в свету выходов (дверных проемов), в указанных перегородках менее 1.2 метра (фактическая ширина 0.79 м.), двери в указанных	п. 33 Правил противопожарного о режима в РФ; п. 6.16, 6.17, 6.18* 21.01-97*	До 01.03.2020 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Номер пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	выходов не обеспечивают возможность открывания по направлению эвакуации людей из здания, а запорные устройства указанных дверей не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Лобановский П.В.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«28» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«28» марта 2019 г.



Директор ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ
ВОЛГОГРАД"

(должность, фамилия, инициалы)

Суслов Сергей Михайлович